



Мероприятие по контролю от «20» сентября 2021 года

№ 78220041000100889338

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 Тел. 293-76-66; факс: 554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-087-2021

- ☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
☐ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям, по обеспечению предотвращения вреда жизни,
здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральным законом

г. Санкт-Петербург

«21» февраля 2022 г.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
городу Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по Выборгскому,
Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук
Анна Федоровна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту ☒ планового / ☐ внепланового контрольного
(надзорного) мероприятия от 21.02.2022 № 78-02-05/19-0305-2022 в отношении
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №
133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон: 194352, Санкт-Петербург, ул. Руднева,
д. 28, корп. 2, литера А, 194021, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А, 194017, Санкт-
Петербург, пр. Тореза д. 104, корп. 2; тел.: 8-812-516-33-32

Юридический адрес: 194352, Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 28, корп. 2, литера А
ИНН 7802140453

Руководитель: заведующий ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида
Выборгского района Санкт-Петербурга Мигунова Инна Николаевна (в соответствии с
Приказом Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 10.01.2022 № 1-к на
период временной нетрудоспособности Мигуновой Инны Николаевны исполнение
обязанностей заведующего возложено на Шеррер Оксану Ивановну)

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в
отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению
причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

С 08.02.2022 по 21.02.2022 в ходе плановой выездной проверки в отношении ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга по адресам: 194352, Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 28, корп. 2, литера А, 194021, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А, 194017, Санкт-Петербург, пр. Тореза д. 104, корп. 2

(излагаются обстоятельства проведенного КНМ)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

По адресу: 194352, Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 28, корп. 2, литера А:

1. Согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет. В нарушение требований п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 в группах для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием превышено максимальное количество детей в группе: в первой младшей группе № 1 (2-3 года) по списку 9 детей, в средней группе № 4 (4-5 лет) и в подготовительной группе № 3 (6-7 лет) — по 15 детей, во второй младшей группе № 5 (3-4 года) и в старшей группе № 2 (5-6 лет) — по 16 детей.
2. Согласно п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. В нарушение требований п. 2.7.1 и п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не представлены паспорта вентиляционных установок, что не позволяет оценить эффективность работы систем вентиляции.
3. Согласно п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем. В нарушение требований п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 существующая планировка прачечной не исключает пересечение грязного и чистого белья: вход в помещение для чистого белья осуществляется через помещение для грязного белья. При этом на представленном плане ПИБ обозначены отдельные входы в помещения стиральной и гладильной, также, между этими помещениями обозначен дверной проем для обеспечения поточности движения белья.

По адресу: 194021, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А:

4. Согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий,

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет. В нарушение требований п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 в группах для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием превышено максимальное количество детей в группе: в средней группе № 3 (4-5 лет) и старшей группе № 1 (5-6 лет) по списку 11 детей, в подготовительной группе № 2 — 12 детей.

5. Согласно п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. В нарушение требований п. 2.7.1 и п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 не представлены паспорта вентиляционных установок, что не позволяет оценить эффективность работы систем вентиляции.

6. Согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Согласно п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная посуда. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 и п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на пищеблоке установлены всего 2 моечные ванны, в которых производятся все технологические операции: обработка сырых мяса, кури, рыбы, яиц, первичная и вторичная обработка овощей и фруктов, слив гарниров, мытье кухонной посуды, что затрудняет соблюдение режима обработки продуктов.

По адресу: 194017, Санкт-Петербург, пр. Тореза д. 104, корп. 2:

7. Согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Количество детей в группах компенсирующей направленности не должно превышать: для слабовидящих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 детей в возрасте до 3 лет и 10 детей в возрасте старше 3 лет, для слабослышащих детей - 6 детей в возрасте до 3 лет и 8 детей в возрасте старше 3 лет. В нарушение требований п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 в группах для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием превышено максимальное количество детей в группе: в средней группе № 7 (4-5 лет) и подготовительной группе № 2 (6-7 лет) для детей слабовидящих детей с амблиопией, косоглазием по списку по 13 детей, в старшей группе № 6 (5-6 лет) для детей слабовидящих детей с амблиопией, косоглазием — 14 детей, во второй младшей группе № 1 для слабослышащих детей по списку 10 детей, в средней группе № 4 (4-5 лет) для слабослышащих детей — 11 детей, в старшей группе № 3 (5-6 лет) и подготовительной группе № 5 (6-7 лет) — по 13 детей.

8. Согласно п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 здания оборудуются системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов. Согласно п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. В нарушение требований п. 2.7.1 и п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 представленные паспорта вентиляционных установок В1 и В2 оформлены в 1992 году, в них указаны только фактические технические характеристики систем, но не указаны данные по проекту, что не позволяет оценить обеспечивают ли существующие системы вентиляции параметры воздухообмена в помещениях, соответствующие гигиеническим нормативам.

Указанные факты являются нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Руководствуясь:

- ☒ пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
- ☒ пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
- ☐ пунктом 2, пунктом 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить знаком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

Устранить нарушения законодательства и выявленные нарушения обязательных требований, а именно:

По адресу: 194352, Санкт-Петербург, ул. Руднева, д. 28, корп. 2, литера А:

1. Обеспечить количество детей в группах в соответствии с санитарными требованиями.
Срок исполнения с 01.09.2022
2. Оформить паспорта вентиляционных установок.

Срок исполнения с 01.09.2022

3. Восстановить планировку прачечной согласно плану ПИБ для обеспечения поточности чистого и грязного белья.

Срок исполнения с 01.09.2022

По адресу: 194021, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 19, лит. А:

4. Обеспечить количество детей в группах в соответствии с санитарными требованиями.
Срок исполнения с 01.09.2022
5. Оформить паспорта вентиляционных установок.

Срок исполнения с 01.09.2022

6. Оборудовать пищеблок производственными моечными ваннами в количестве не менее 3 штук с целью обеспечения соблюдения режима обработки продуктов.

Срок исполнения с 01.09.2022

По адресу: 194017, Санкт-Петербург, пр. Тореза д. 104, корп. 2:

7. Обеспечить количество детей в группах в соответствии с санитарными требованиями.
Срок исполнения с 01.09.2022
8. Оформить паспорта вентиляционных установок должным образом.
Срок исполнения с 01.09.2022

О выполнении всех пунктов предписания известить в срок до до «08» сентября 2022 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами — в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга Сахарчук Анна Федоровна

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание от «21» февраля 2022г. № Ю 78-02-05/27-087-2021 получил «21» февраля 2022г. и.о. заведующего ГБДОУ детский сад № 133 компенсирующего вида Выборгского района Санкт-Петербурга Шеррер Оксана Ивановна

(должность, ФИО, подпись)